



TECHNICKÉ PARAMETRE NAVRHNUTÉHO UM. TRÁVNÍKU:

Charakteristika produktu umelej trávy

Výška vlákna (možná odchýlka +2mm,-0mm)	60mm	+/- 10%
Hustota / počet vpichov v ks/m ²	min. 9.445	+/- 5%
Celková hmotnosť v g/m ²	min. 2.922	+/- 10%
Dtex	min. 14.000/6	+/- 5%
Materiál	100% PE (polyetylén)	
Hrúbka vlákna v µm	min. 370	+/- 10%
Typ / tvar vlákna	priame, rovné - monofilné	
Farba vlákna	dvojfarebné (svetlo a tmavo zelené)	
Celková hmotnosť vlákna v g/m ²	min. 1.718	+/- 10%
Nosič tkaný - základná podložka	100% PP (polypropylén)	
Hmotnosť základnej podložky v g/m ²	min. 254	+/- 10%
Záter vlákna	SBR LATEX, alt. PU	
Hmotnosť záteru v g/m ²	min. 950	+/- 10%

Výplňový materiál / piesok

Typ	kremitý piesok
Zrornosť v mm (dodržať rozsah)	od 0,3 až do 1,60
Stav piesku (triedenie)	suchý - balený
Množstvo v rozsahu v kg/m ² podľa	CERTIFIKÁTU VÝROBCU

Výplňový materiál / gumový zásyp

Typ	SBR (alt. EPDM)
Farba	čierna
Zrornosť v mm (dodržať rozsah)	od 0,5 až do 2,5
Množstvo v rozsahu v kg/m ² podľa	CERTIFIKÁTU VÝROBCU

LEGENDA:



UMELÝ TRÁVNÍK S KREMENNÝM VSPOM A SBR ČIERNYM GRANULÁTOM,
výška vlasu 60mm (napr. Master 60, JUTA) - 1 332,00 m²

POZNÁMKA

PODKLADOM PRE SPRACOVANIE SITUÁCIE BOLO GEODETICKÉ ZAMERANIE STÁVAJÚCEHO STAVU LOKALITY. GEODETICKÉ ZAMERANIE BOLO POSKYTNUTÉ INVESTOROM. PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE. V BLÍZKOSTI INŽINIERSKÝCH SIETÍ (PLYNOVÉHO POTRUBIA, EL. VEDENIA ATĎ.) VYKONÁVAŤ VŠETKY VÝKOPOVÉ A ZEMNÉ PRÁČE RUČNE. NEVHODNÉ PODLOŽIE SA V PRÍPADO NEODSTATOČNEJ ÚNOSNOSTI DO HLĚBKY 0,3m OD PLÁNE STABILIZUJE CEMENTOM (PRIDANÍM 3-4% CEMENTU).PODKLAD POD UMELE PÖVRCHY BUDE REALIZOVANÝ S ROVINATOSŤOU ±3mm NA 4m LATI. VŠETKY ŠPORTOVÉ PÖVRCHY MUSIA SPLŇAŤ NORMU STN EN 15 330-1 A DODÁVATEĽ ŠPORTOVÝCH PÖVRCHOV MUSÍ DOLOŽIŤ PLATNÝ "TEST REPORT".

±0,000 = 201,900 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška bet. obrubníka)

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Projekt športovísk</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Bratislav Múčka, Centrum 1 38/90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>018 41 Dubnica nad Váhom,</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>IČO: 53044620, projektysportovisk@gmail.com</td> </tr> </table>	1	Projekt športovísk	2	Bratislav Múčka, Centrum 1 38/90	3	018 41 Dubnica nad Váhom,	4	IČO: 53044620, projektysportovisk@gmail.com
1	Projekt športovísk									
2	Bratislav Múčka, Centrum 1 38/90									
3	018 41 Dubnica nad Váhom,									
4	IČO: 53044620, projektysportovisk@gmail.com									
	BRANISLAV MÚČKA									
MIESTO : BRATISLAVA - LAMAČ, p.č.:599/11 K.Ú: Lamač (806005) KRAJ : BRATISLAVSKÝ	FORMÁT	2xA4								
INVESTOR: Bratislava - Lamač - Mestská časť, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava	DÁTUM	06/2023								
Stavba: Obnova tenisových kurtov - ul. na Barine	ÚČEL	ČÍSLO PARÉ								
	ŠTÚDIA									
	ČÍSLO ZÁKAZKY	S23008								
Obsah: SITUÁCIA - NOVÝ STAV	Mierka:	1:200								
	Číslo výkresu:	B.3								

